

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH ZR150SW-CB-DoP-001**PODLE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011,
kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh**

1. Jedinečný identifikační kód výrobku: ZR150SW-CB (Solight 1D47A)
2. Typ, číslo šarže nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle článku 11 odst. 4: Solight 1D47A Detektor kouře s připojením WIFI
3. Určené použití: Požární bezpečnost v budovách
4. Název, obchodní firma nebo registrovaná ochranná známka a kontaktní adresa výrobce, jak je uvedeno v článku 11 odst. 5: Chongqing Zorro Alert Technology Co., LTD. Level 4, Building 5, No. 16, Shigui Road, Jieshi Town, Ba 'nan District, 401346, Chongqing, P.R. China
5. Dovozce: Solight holding s.r.o
Na Brně 1972
Hradec Králové 500 06
Česká republika
6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V: Systém 1
7. Název a případně identifikační číslo oznámeného subjektu: TÜV Rheinland InterCert Kft. - Certifikační orgán pro výrobky - H-1143, Budapešť, Gizella út 51-57. - www.tuv.com. Oznámený subjekt č. 1008
Vydáno osvědčení č. 1008-CPR-MC 69266947 0002

8. Vlastnosti uvedené v prohlášení (deklarované vlastnosti):

Základní charakteristiky	Parametr	Status	Harmonizovaná technická specifikace
Jmenovité podmínky aktivace / citlivost / zpoždění odezvy (doba odezvy) a výkon při požáru	Signály detektoru kouře	VYHOVUJE	EN 14604:2005/AC:2008 čl. 4.12
	Propojitelné detektory kouře	NPD	EN 14604:2005/AC:2008 čl. 4.18
	Opakovatelnost	VYHOVUJE	EN 14604:2005/AC:2008 čl. 5.2
	Směrová závislost	VYHOVUJE	EN 14604:2005/AC:2008 čl. 5.3
	Počáteční citlivost	VYHOVUJE	EN 14604:2005/AC:2008 čl. 5.4
	Proudění vzduchu	VYHOVUJE	EN 14604:2005/AC:2008 čl. 5.5
	Oslnění	VYHOVUJE	EN 14604:2005/AC:2008 čl. 5.6
	Citlivost na požár	VYHOVUJE	EN 14604:2005/AC:2008 čl. 5.15
	Zvukový výstup	VYHOVUJE	EN 14604:2005/AC:2008 čl. 5.17
	Trvanlivost zvukového signalizačního zařízení	VYHOVUJE	EN 14604:2005/AC:2008 čl. 5.18
	Propojitelné detektory kouře	NPD	EN 14604:2005/AC:2008 čl. 5.19
	Zařízení pro ztišení alarmu (volitelné)	VYHOVUJE	EN 14604:2005/AC:2008 čl. 5.20
Provozní spolehlivost	Shoda	VYHOVUJE	EN 14604:2005/AC:2008 čl. 4.1
	Individuální indikátor alarmu (volitelný)	VYHOVUJE	EN 14604:2005/AC:2008 čl. 4.2
	Indikátor síťového napájení	NPD	EN 14604:2005/AC:2008 čl. 4.3

Základní charakteristiky	Parametr	Status	Harmonizovaná technická specifikace
	Připojení externích pomocných zařízení	NPD	EN 14604:2005/AC:2008 čl. 4.4
	Prostředky kalibrace	VYHOVUJE	EN 14604:2005/AC:2008 čl. 4.5
	Uživatelé vyměnitelné součásti	VYHOVUJE	EN 14604:2005/AC:2008 čl. 4.6
	Normální zdroj napájení	VYHOVUJE	EN 14604:2005/AC:2008 čl. 4.7
	Pohotovostní zdroj napájení	NPD	EN 14604:2005/AC:2008 čl. 4.8
	Požadavky na elektrickou bezpečnost	VYHOVUJE	EN 14604:2005/AC:2008 čl. 4.9
	Zařízení pro rutinní zkoušku	VYHOVUJE	EN 14604:2005/AC:2008 čl. 4.10
	Svorky pro vnější vodiče	NPD	EN 14604:2005/AC:2008 čl. 4.11
	Indikace vyjmutí baterie	VYHOVUJE	EN 14604:2005/AC:2008 čl. 4.13
	Připojení baterie	NPD	EN 14604:2005/AC:2008 čl. 4.14
	Kapacita baterie	VYHOVUJE	EN 14604:2005/AC:2008 čl. 4.15
	Ochrana proti vniknutí cizích předmětů	VYHOVUJE	EN 14604:2005/AC:2008 čl. 4.16
	Dodatečné požadavky na softwarově řízené detektory kouře	VYHOVUJE	EN 14604:2005/AC:2008 čl. 4.17
	Označení a údaje	VYHOVUJE	EN 14604:2005/AC:2008 čl. 4.19
	Náraz	VYHOVUJE	EN 14604:2005/AC:2008 čl. 5.11
	Upozornění na poruchu baterie	VYHOVUJE	EN 14604:2005/AC:2008 čl. 5.16
	Obrácená polarita baterie	VYHOVUJE	EN 14604:2005/AC:2008 čl. 5.22
	Záložní zdroj napájení	NPD	EN 14604:2005/AC:2008 čl. 5.23
	Elektrická bezpečnost – posouzení a zkoušky přiměřenosti ochrany osob před nebezpečnými proudy procházejícími lidským tělem, nadměrnou teplotou a vznikem a šířením požáru	VYHOVUJE	EN 14604:2005/AC:2008 čl. 5.24
Tolerance vůči změnám napájecího napětí	Kolísání napájecího napětí	VYHOVUJE	EN 14604:2005/AC:2008 čl. 5.21
Trvanlivost provozní spolehlivosti a zpoždění odezvy – odolnost vůči teplotě	Suché teplo	VYHOVUJE	EN 14604:2005/AC:2008 čl. 5.7
	Chlad (provozní)	VYHOVUJE	EN 14604:2005/AC:2008 čl. 5.8
Trvanlivost provozní spolehlivosti – odolnost vůči vibracím	Vibrace (provozní)	VYHOVUJE	EN 14604:2005/AC:2008 čl. 5.12
	Vibrace (výdrž)	VYHOVUJE	EN 14604:2005/AC:2008 čl. 5.13
Trvanlivost provozní spolehlivosti – odolnost vůči vlhkosti	Vlhké teplo (provozní)	VYHOVUJE	EN 14604:2005/AC:2008 čl. 5.9
Trvanlivost provozní spolehlivosti – odolnost vůči korozi	Koroze oxidem siřičitým (SO ₂)	VYHOVUJE	EN 14604:2005/AC:2008 čl. 5.10
Trvanlivost provozní spolehlivosti – elektrická stabilita	Elektromagnetická kompatibilita (EMC), zkoušky odolnosti (provozní)	VYHOVUJE	EN 14604:2005/AC:2008 čl. 5.14

Poznámka: NPD = No Performance Determined (vlastnost nebyla stanovena).

9. Vlastnosti uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výše uvedeného výrobce v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:
Baggio Lin
General Manager
Chongqing, 15. 02. 2025

重庆卓雷科技有限公司
CHONGQING ZORRO ALERT TECHNOLOGY CO.,LTD.
Baggio Lin